

受水槽の警報について



◇受水槽には、異常を知らせる警報装置が装備されています。

受水槽のパトライトが点灯していたり、受水槽付近から警報音が聞こえた場合は、点検が必要となりますので、住宅センターまでご連絡下さい。
そのまま放置していると、『全ての住宅で水が出ない』などの不具合が発生する恐れがあります。



パトライト(回転灯)



受水槽の例（ステンレス製）



受水槽の例（FRP製）

◇パトライトの付いていない受水槽もあります。

その場合は、1F共用部などに警報盤が設置されています。



警報盤の例

※ 異常警報が発生した時は点検が必要になりますので、『どこの』『何から』警報が出ている！と、住宅センターまで通報をお願いいたします。