

【完了検査】チェックシート (省エネ：標準計算) ※住戸別作成

◎このチェックシートの使い方◎

- 1.) 国交省の(省エネ用、完了チェックシート)に沿った内容となりますので、当該工事の実態に即して、適宜、項目追加や削除を行い作成してください。
2.) 【1】施工者の自主検査記録簿
【2】建築士法第20条第3項の規定による建築主に報告する書類
【3】完了検査申請書第四面(省エネ基準工事監理報告書含み) を兼ねることができます。
3.) たすきがけ計算の場合は、(仕様基準)と(標準計算)の書式を組み合わせ、書式を整えてください。

Table with 2 columns: Legend (checkboxes for climate adaptation, long-term housing, etc.) and Room Number (部屋番号) field.

Main inspection table with columns: 適用外, 検査項目, 報告事項, 検査事項, 検査方法 (目視, 写真, etc.), 試験成績表, 検査・確認結果 (施工者, 監理者, センター).

適用外	検査項目	報告事項	検査事項	検査方法					検査・確認結果				
				目視可	写真	平面図等	納品書・品番	納入仕様書・性能等	試験成績表	施工者記入	監理者記入	センター記入	
		給湯水栓の種類 (台所、浴室シャワー、洗面)	2バルブ水栓の使用 【節湯A1】水栓の手元止水機能の有無 (台所) 【節湯C1】水栓の水優先吐水機能の有無 (台所) 【節湯A1】水栓の手元止水機能の有無 (浴室シャワー) 【節湯B1】水栓の小流量吐水機能の有無 (浴室シャワー) 【節湯C1】水栓の水優先吐水機能の有無 (洗面)	○		○	○						
		浴槽の保温措置	高断熱浴槽の使用、品番		○	○	○	○					
	5) 照明設備	主たる居室	設置の有無、照明器具の種類、品番 調光可能な制御の有無	△		○	○	○	確認日		確認日		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 否
		その他の居室	設置の有無、照明器具の種類、品番 調光可能な制御の有無	△					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B C		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B D		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B E
		非居室	設置の有無、照明器具の種類、品番 人感センサーの有無	△									
■ 適用外	6) 太陽光発電設備	太陽光発電の仕様、設置状況	アレイのシステム容量、品番 (設置後の写真) 太陽電池の種類 アレイ設置方法 パネルの方位角 パネルの傾斜角		○	○	○	○	確認日		確認日		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 否
		パワーコンディショナ	パワーコンディショナの定格負荷効率						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B C		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B D		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B E
■ 適用外	7) 太陽熱利用設備	太陽熱利用設備の種類	液体集熱式又は空気集熱式の別、品番		○	○	○	○	確認日		確認日		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 否
		液体集熱式太陽熱利用設備の仕様等	設備の種類 給湯接続方式 温水器品番 集熱部の面積 集熱部の設置方位角 集熱部の設置傾斜角 貯湯量						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B C		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B D		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B E
		液体集熱式太陽熱利用設備の仕様等	集熱部の面積 集熱部の設置方位角 集熱部の設置傾斜角 空気搬送ファンの自立運転用太陽光発電装置の有無、種別 機外静圧をゼロとした時の空気搬送ファンの風量 集熱した熱の給湯への利用有無 集熱後の空気を供給する空間種別 集熱後の空気を供給する床下の面積の割合 床下空間の断熱			○	○	○					
■ 適用外	8) コージェネレーション設備	コージェネレーション設備の仕様、設置状況	コージェネレーションの種類 逆潮流の評価 品番		○	○	○	○	確認日		確認日		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 否
				△	○				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B C		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B D		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A B E